



报告编号：杭医检 B-DJ-220149 号

杭 州 医 学 院

检 验 检 测 报 告

样 品 名 称	普通环境动物房
委 托 单 位	浙江宏润生物科技有限公司
检 验 检 测 性 质	一般委托
检 验 检 测 项 目	温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度

检验检测单位：杭州医学院
(检验检测专用章)



检验检测报告说明

- 一、对本报告有异议者，请于收到报告后 15 日内拨打咨询电话或投诉电话，本院将及时受理。
- 二、检测数据仅对所检样品负责。送样委托检验检测，仅适用于收到的样品。
- 三、本报告未经杭州医学院同意，不得以任何方式作广告宣传。
- 四、报告无检验检测专用章无效，无报告审核人及批准人签字无效。
- 五、不承认任何对报告的涂改、篡改、拼接等更改行为。
- 六、复制报告（除完整复制外），未重新加盖本院“检验检测专用章”的无效。
- 七、本报告正文共 8 页，报告一式二份。
- 八、如用户对本次检验检测及服务有更好的建议，希望能及时向本院反馈。

杭州医学院检验检测报告

样品名称	普通环境动物房	样品编号	Y-DJ-220143
检测地点	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇殷家漾村元春桥银海牧业园 C 区 1 幢	样品数量	7 间
委托单位	浙江宏润生物科技有限公司	检验检测性质	一般委托
委托单位地址	浙江省嘉兴市桐乡市石门镇殷家漾村元春桥银海牧业园	环境条件	/
收样时间	2022-07-07	检验检测时间	2022-07-07
检验检测项目	温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度		
检验检测设备	温湿度仪 (SB-DZ-027-6)、风速仪 (SB-DZ-011-4)、电子式风量罩 (SB-DZ-016-2)、手持式激光测距仪 (SB-DZ-017-1)、声级计 (SB-DZ-012-2)、照度计 (SB-DZ-014-5)		
检验检测依据	实验动物 环境及设施 GB14925-2010 附录 A、附录 B、附录 C、附录 G、附录 H		
判定依据	实验动物 环境及设施 GB14925-2010		
检验检测结果	委托检测的样品, 参照上述检验检测与判定依据的技术指标及检验检测要求, 提供实测结果与单项判定, 详见本报告检验检测结果汇总页。		

检验检测部门: 实验动物质量和安全性评价检测室

编制人: 杜江涛

审核人(签字): 周燕柔

批准人(签字): 戴方伟

签发日期:



2022 年 7 月 11 日

检验检测数据结果汇总

序号	检测项目名称	计量单位	参考技术要求	检测结果	单项判定
普通环境					
豚鼠饲养室 1					
1	温度	℃	18~29	23	符合
2	相对湿度	%	40~70	59	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	15	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.20	0.08	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	287	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	60	符合
豚鼠待发室					
1	温度	℃	18~29	24	符合
2	相对湿度	%	40~70	69	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	23	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.20	0.11	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	252	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	51	符合
兔实验室 1					
1	温度	℃	16~26	24	符合
2	相对湿度	%	40~70	66	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	10	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.2	0.07	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	272	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	59	符合
兔实验室 2					
1	温度	℃	16~26	23	符合
2	相对湿度	%	40~70	70	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	14	符合

序号	检测项目名称	计量单位	参考技术要求	检测结果	单项判定
4	气流速度	m/s	≤ 0.2	0.10	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	316	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	60	符合
兔操作间					
1	温度	℃	16~26	21	符合
2	相对湿度	%	40~70	63	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	9	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.2	0.14	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	329	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	59	符合
兔饲养室					
1	温度	℃	16~28	22	符合
2	相对湿度	%	40~70	69	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	11	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.20	0.08	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	409	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	60	符合
兔待发室					
1	温度	℃	16~28	23	符合
2	相对湿度	%	40~70	67	符合
3	换气次数	次/h	≥ 8	11	符合
4	气流速度	m/s	≤ 0.20	0.09	符合
5	工作照度	LX	≥ 200	228	符合
6	噪声	dB/ (A)	≤ 60	57	符合
以上所检项目是指定检测，以下空白。					
附注	1、检验检测项目无分包。 2、检测结果不需要不确定的估算值。				

检验检测情况说明

分包 检测 情况	分包检验检测项目		/		
	分包 实验室	名称	/	邮政编码	/
		地址	/	电 话	/
样 品 特 征 状 况 观 察	普通环境动物房为运转未使用。				
其 它 说 明	本报告检测结果仅对检测当时的现场环境负责。				

检测仪器一览表

序号	检测项目	检测仪器				
		设备名称	型号	编号	检定有效期限	证书编号
1	温度	温湿度仪	Testo625	SB-DZ-027-6	2022.12.2	2021E13-10-3693287001
2	相对湿度					
3	噪声	声级计	Testo815	SB-DZ-012-2	2022.11.10	2021D51-10-3645353001
4	工作照度	照度计	testo 540	SB-DZ-014-5	2023.3.31	YH-20220450001
5	换气次数	电子式风量罩	EBT721	SB-DZ-016-2	2023.3.7	2022I20-10-3850802002
		手持式激光测距仪	LEICA Disto-A3	SB-DZ-017-1	2023.1.25	CD-20220100362
6	气流速度	风速仪	Testo 425	SB-DZ-011-4	2022.11.14	2021I20-10-3645414001

以下空白



报告正文结束