

用户/安装维护人员须知：

可见的故障	对系统运行的影响
概述 a. 在连接处下面有油滴和/或滴在地板上 [连接处可能有漏] b. 熔丝烧断 [系统过载或者短路] c. 电动机保护器断路 [系统过载或者短路] d. 控制器或温度控制器等断路 [设定错误] [元件有缺陷]	油和制冷剂泄漏 系统停止。 系统停止。 系统停止。 系统停止。
电磁阀 比电磁阀前面的管子冷 [电磁阀粘住，部分开启] 与电磁阀前面的管子温度相同 [电磁阀关闭] 干燥过滤器 过滤器比过滤器前面的管子冷 [过滤器由于进口侧的脏物而部分堵塞]	液管中有蒸发 系统通过低压控制器停机。 液管中有蒸气。
吸气管系的调节器 从蒸发压力调节器或者其它调节器发出的吼叫声 [调节器太大（尺寸确定错误）]	不稳定运行
压缩机 a. 启动时有敲击声 [油在沸腾] b. 运动时有敲击声 [油在沸腾] [运动部件磨损] 冷库 报警系统有故障 [缺少保养] 存肉类冷库内有气味恶劣 [由于蒸发器太大或者负荷太低而空气湿度太高]	液击 有损坏压缩机的危险 液击 有损坏压缩机的危险。 能够造成人身伤害。 导致食物质量差和/或损耗。



浙江·嵊州市易雪制冷设备有限公司

地址：嵊州市鹿山街道

手机：13605857877

电话：0575-83031877

传真：0575-83023133

Http://www.yixuezl.com

E-mail:xjhinfo@sina.com