

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	嘉兴市张氏喷织股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2506 155
用人单位名称	嘉兴市张氏喷织股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇虹桥路 308 号	联系人	严建林
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	周超	项目审核人	董琦敏
项目负责人	周超	项目签发人	陈春红
现场调查人员	周超, 邓天龙		
调查时间	2025-06-25	用人单位陪同人	严建林
检查范围	喷气车间 1、喷气车间 2		
存在的职业病危害因素	其他粉尘（化纤）（总尘），噪声		
采样、检测人员	周超, 徐伟		
采样、检测时间	2025-06-30	用人单位陪同人	严建林

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，扒扣岗位和打卷岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 3 个点、个体 0 个，3 个点均不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求。		
报告时间	2025 年 07 月 12 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



喷气车间 1 喷气岗位



喷气车间 2 打卷岗位